

Milano, 9 gennaio 2017
Prot. n. 313

Cod. Progetto: _____

Da indicare in caso di risposta

Spettabile

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Servizio Acque Reflue

protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it

Spettabile

ARPA Dipartimento di Milano

U.O. Risorse Idriche e Naturali

Dipartimentomilano.arpa@pec.regione.lombardia.it

E p.c. **Spettabile**

CAP Holding S.p.A.

capholding@legalmail.it

c.a. Dott. Ing. P.C. Anglese

piercarlo.anglese@capholding.gruppocap.it

Spettabile

Comune di Canegrate

comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it

ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI, PATRIMONIO E

TUTELA DELL'AMBIENTE

Vito Spirito

Inviato tramite PEC

**Oggetto: Impianto di depurazione di Canegrate – Via Cascinette 33 – 20010 Canegrate – MI –
Comunicazione fuori servizio sedimentatore finale n 3 causa rottura carro ponte traslazione.**

Si comunica che in data 06 gennaio 2017 si è verificato un guasto al carro ponte a servizio del sedimentatore finale n. 3 dell'impianto di Canegrate, il fermo del carro ponte preclude la regolare gestione del fango di ricircolo della sezione in questione.

Il fermo della macchina è da imputare ad un cedimento strutturale del supporto di una ruota motrice che blocca l'intero funzionamento della macchina.

Amiacque srl

Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding Spa

Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano

Tel 02 89520.1 - Fax 02 89540.058

PEC: amiacque@legalmail.it

www.gruppocap.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.03988160960 - R.E.A. di Milano n.1716795 - Capitale Sociale 23.667.606,16 euro i.v.

Amiacque sta già intervenendo per la risoluzione del danno al supporto, mentre per la gestione delle portate del refluo in arrivo dalla sezione di ossidazione, stante le portate in periodo di secco, verrà alimentato maggiormente il sedimentare n 2 regolarmente in funzione.

Alla luce di quanto sopra segnalato, la qualità dello scarico del depuratore potrebbe avere un decadimento in termini di qualità

Sarà nostra cura comunicare il regolare ripristino e riattivazione della sezione in oggetto.

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti, si inviano cordiali saluti.

Gestione Fognatura e Depurazione
Direttore
Ing. Andrea Lanuzza

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Referente per la pratica: Ugo Tonello – 02/89520.662, 340/6206506 ugo.tonello@amiacque.gruppocap.it

Amiacque srl

Società a Socio Unico soggetta a direzione e coordinamento di CAP Holding Spa

Via Rimini, 34/36 - 20142 Milano

Tel 02 89520.1 - Fax 02 89540.058

PEC: amiacque@legalmail.it

www.gruppocap.it

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.03988160960 - R.E.A. di Milano n.1716795 - Capitale Sociale 23.667.606,16 euro i.v.